

DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD CE

Nº 202110-4114-4115-4215

Business Key, S.L. situada en Calle Comerç, 10, Naves 3-9, Polígono Industrial Camps d'en Ricart de Pallejà 08780 Barcelona, España. Es propietaria de la marca comercial MT:

Expone:

La presente declaración se expide bajo la exclusiva responsabilidad de Business Key, S.L. con el objeto de detallar la conformidad a la legislación pertinente de la Unión Europea del producto detallado:

- Válvula de retención pesada con obturador metálico H-H, código 4114 en todas sus medidas.
- Válvula de retención ligera con obturador de plástico H-H, código 4115 en todas sus medidas.
- Válvula de retención ligera con obturados metálico H-H, código 4215 en todas sus medidas.

El producto cumple las Normas armonizadas por la directiva 2014/68/EU de equipos de presión y otras normas:

- Latón según norma UNE-EN-12165
- Roscas según norma ISO228
- La norma UNE-EN 1717 como unidad de protección tipo EB, válvula de retención anticontaminante no controlable.

Certificaciones de producto y de empresa:

- Certificación ACS emitida por Eurofins con número de dossier 18 ACC NY 523. Fecha de expiración 13/07/2023
- ISO 9001:2015 por TÜV Rheinland nº de Certificado 9108643013

Firmado por Salvador Esteban en nombre de Business Key, S.L.

Fecha de expedición de este documento: 13-10-2021

Salvador Esteban



Business Key, S.L.
Pol. Sector Camps d'en Ricart
C/ Comerç, 10, naves 4 a 9
08780 Pallejà - Barcelona
C.I.F: B60630477
936 804 980 info@mtspain.net

Quality manager
MT Business Key, S.L.

CE DECLARATION OF CONFORMITY

Nº 202102-4114-4115-4215

Business Key, S.L. located at Calle Comerç, 10, Naves 3-9, Polígon Industrial Camps d'en Ricart de Pallejà 08780 Barcelona, Spain. It owns the MT trademark:

It exposes:

This statement is issued under the exclusive responsibility of Business Key, S.L. In order to detail the conformity to the relevant legislation of the European Union of the detailed product:

- F-F non return valve heavy type with metal shutter, code 4114 in all sizes
- F-F non return valve light type with plastic shutter, code 4115 in all sizes
- F-F non return valve light type with metal shutter, code 4215 in all sizes

The product complies with the Standards harmonized by the pressure equipment directive 2014/68 / EU and other standards:

- Brass according to standard UNE-EN-12165
- Threads according to ISO228 standard
- The UNE-EN 1717 standard as a type EB protection unit, non-controllable anti-pollution check valve.

Product and company certifications:

- ACS certification issued by Eurofins with dossier number 18 ACC NY 523.
Expiry date 13/07/2023
- ISO 9001: 2015 by TÜV Rheinland Certificate no. 9108643013

Signed by Salvador Esteban on behalf of Business Key, S.L.

Issue date of this document: 13-10-2021

Salvador Esteban



Business Key, S.L.
Pol. Sector Camps d'en Ricart
C/ Comerç, 10, naves 4 a 9
08780 Pallejà - Barcelona
C.I.F: B60630477
936 804 980 info@mtspain.net

Quality manager
MT Business Key, S.L.

ATTESTATION DE CONFORMITE SANITAIRE

Certificate of sanitary conformity

Conformément à l'arrêté du 29 mai 1997 modifié et à la circulaire du Ministère de la Santé
Direction Générale de la Santé DGS/SD7A N° 571 du 25 Novembre 2002

Coordonnées du demandeur d'ACS /
Contact details of the ACS owner :

BUSINESS KEY, S.L.
POLIGONO SECTOR CAMPS D'EN RICART, CALLE COMERC, N°10 - NAVES 4 A 9
08780 PALLEJA (BARCELONA)
Espagne

Nom de l'accessoire représentatif / Reference of the representative accessory :

Clapet anti-retour à ressort - 4215 - 1/2"

N° de dossier attribué par le laboratoire habilité / File reference : **18 ACC NY 523**

Date de réalisation des essais d'inertie selon la norme XP P41-280 / Tests date (according to the standard
XP P 41-280) : /

Commentaires / Comments : Aucun essai n'est nécessaire à l'émission de cette ACS / No testing is required
to issue this ACS.

Famille d'accessoires couverte par l'ACS / Accessories' family covered by this certificate :

CLAPETS ANTI-RETOUR À RESSORT - BUSINESS KEY

Références / References : (4 articles et leurs variantes)

4114 - 1/2" à 4"

4117 - 1/2" à 4"

4115 - 1/2" à 4"

4215 - 1/2" à 4"

Attestation délivrée par / Certificate issue by :

Emilie Bailly
Chef de Service Adjointe /
Material Department Assistant Manager

Signature :



Date de délivrance / Date of issue : 31 décembre 2018

Date d'expiration / Expiry date : 13 juillet 2023

Commentaires / Comments : /